



SNAM RETE GAS

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI Area Sistemi Informativi Organizzazione e Valutazione Informatizzazione flussi documentali e Archivio del personale
- 3 NOV. 2016
25/100
Prot. 554299/2016

DI-CEOC/CGUI/MON/ prot. n° 103

Roma, 3/11/2016

Spett.le
REGIONE LAZIO
Direzione-Territorio
Urbanistica e Mobilità
Via del Giorgione, 129
00147 ROMA (RM)

Oggetto: ROMA CAPITALE, STADIO DELLA ROMA IN LOC. TOR DI VALLE . PROGETTO DEFINITIVO

Con riferimento alla Convocazione della conferenza dei servizi del 3/11/2016, nonché alla più ampia disponibilità finalizzata al superamento dell'interferenze, Vi comunichiamo che il progetto consegnato in formato digitale su supporto informatico in data 20/09/2016 da una prima esamina risulta incompleto e non comprende, le interferenze con i ns. metanodotti denominati Acea Electrabel Produzione 1° e 2° presa DN 250/150.

Vi ricordiamo che i fondi in oggetto sono gravati da servitù di metanodotto che prevedono - tra l'altro - la possibilità per Snam Rete Gas di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore di metri 12,00 (dodici/00) per Acea Electrabel 1° presa e metri 13,50 (tredici/50) per Acea Electrabel 2° presa dall'asse della tubazione con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio delle servitù.

Da una prima esamina del vostro progetto è emerso che la futura viabilità di cantiere, denominata "accesso nuova strada Acea" interferisce in modo massivo con i nostri metanodotti (strada posizionata per circa 400 m in adiacenza o sopra gli stessi) pertanto Vi invitiamo a trovare altra soluzione al di fuori della fascia di servitù o in via subordinata alternativa

Distretto Centro Occidentale
Via Del Commercio 9/11
Palazzina 3 e 4
00154 Roma
Tel. centralino: 06-52496.1
Fax: 06-52496581
www.snamretegaz.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano
n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



di minor impatto.

Detto quanto sopra, al fine di un corretto inquadramento degli interventi è stato eseguito un sopralluogo congiunto in data 11 Ottobre 2016 con relativo picchettamento delle condotte interferite, al fine di consentirvi di eseguire l'aggiornamento degli elaborati grafici da sottoporci per nostra esamina e prescrizioni .

I metanodotti, in pressione ed esercizio, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui ai D.M.:

- D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Vi ribadiamo che le condotte trasportanti gas sono in pressione ed in esercizio, ed ai fini della sicurezza in corrispondenza della fascia asservita/rispetto , nessun lavoro potrà essere intrapreso, senza nostra preventiva autorizzazione.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Guidonia in indirizzo – Via Nomentana KM 15,0 00012 Guidonia Montecelio (RM), Tel. 0774/570615 resta a Vostra disposizione per gli ulteriori eventuali chiarimenti.

Distinti saluti



SNAM RETE GAS

Distretto Centro Occidentale
Centro di Guidonia
Il Responsabile
Geom. Vincenzo Mortaldi