



LEGCENDA ACCENSIONI

LAVORO, LOCALI MEDICI E LOCALI SANITARI (LOCALI SIMILI):	ACCENSIONE E REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO TRAMITE COMANDO CENTRALE CON INTERFACCIA AL SISTEMA DI REGOLAZIONE KONNER CON POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE TRAMITE IL COMANDO DOMOTICO LOCALI.
RESIDENZE, PIAZZE E LOCALI SIMILI:	ACCENSIONE E REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO LUMINOSO TRAMITE COMANDO CENTRALE LOCALI INTERFACCIA AL SISTEMA DI REGOLAZIONE KONNER.
SPAZIOUTILI, LOCALI TECNICI E LOCALI SIMILI:	ACCENSIONE ON-OFF CON COMANDO LOCALE SENZA INTERFACCIA AL SISTEMA DI REGOLAZIONE KONNER.
MAGAZZINI, PERSONE, BAGNI, NEI LOCALI SIMILI:	ACCENSIONE ON-OFF AUTOMATICA TRAMITE PULVISATORE SENS-ALONE LOCALI SENZA INTERFACCIA AL SISTEMA DI REGOLAZIONE KONNER.
PERSONE, LOCALI TECNICI E LOCALI SIMILI:	ACCENSIONE E REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO LUMINOSO GESTITA DAL SISTEMA DI REGOLAZIONE KONNER, PER I CORRIDOI DI REPARTO E POSSIBILE LA REGOLAZIONE TRAMITE IL COMANDO CENTRALE CON INTERFACCIA AL SISTEMA DI CONTROLLI REMOTO.
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA:	APPARECCHIO A ILLUMINAZIONE DEI CORRIDOI NORMALMENTE SPENDI CON ALIMENTAZIONE A 24V/DC. A CONTROLLO CENTRALIZZATO CON ACCENSIONE TRAMITE IL COMANDO CENTRALE.
SEGNALAZIONE U.S.:	APPARECCHIO A ILLUMINAZIONE DEI CORRIDOI SENDE ACCESSE CON ALIMENTAZIONE A 24V/DC. A CONTROLLO CENTRALIZZATO.

RETTORE DEI LAVORI	Arch. Silvano Valle	ESECUTORE R.T. Consorzio Stabile Rinnovare la La Tm Costruzioni (mandatari)  CONSORZIO STABILE  LA Tm COSTRUZIONI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE sentenza del d. lgg. 01/2006 e s.m.i.	Arch. Silvano Valle	
RETTORE OPERATIVO STRUTTURE	Ing. Gianpiero Locatelli	
RETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI	P. L. Valerio Zenaro	
RETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI	Ing. Giambattista Parienti	