

LEGENDA GENERALE

LEGENDA IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERA CENTRALINA CHIAMATA INFERMIERI CCI.. CENTRALINA CHIAMATA INI LIMILEN

• CCI-P... Centralina chiamata infermieri di piano POSTAZIONE PRINCIPALE DI REPARTO CON DISPLAY CON CORNETTA PER INSTALLAZIONE DA TAVOLO TERMINALE DI STANZA CON DISPLAY, ALTOPARLANTE/MICROFONO A PARETE PANNELLO CON PULSANTE CHIAMATA INSTALLATO A PARETE PANNELLO CON PULSANTE ANNULLO CHIAMATE INSTALLATO A PARETE PANNELLO CON PULSANTE CHIAMATA A TIRANTE INSTALLATO A PARETE LAMPADA DI SEGNALAZIONE A LED CON ELETTRONICA INSTALLATA A PARETE LAMPADA DI SEGNALAZIONE A LED SENZA ELETTRONICA INSTALLATA A PARETE PULSANTIERA PENSILE CON FUNZIONALITA' DI ALLARME CHIAMATA

LEGENDA OROLOGI OROLOGIO PILOTA PER INSTALLAZIONE SU RACK, DOTATO DI N.1 USCITA AD IMPULSI E N. 1 USCITA SU RETE ETHERNET TCP/IP PER IL CONTROLLO E SINCRONIZZAZIONE OROLOGI PERIFERICI, COMPLETO DI: ALIMENTATORE 230Vca/24Vcc CON BATTERIE ERMETICHE AUTONOME MODULO DI RICEZIONE SEGNALE E GPS COMPLETO DI RELATIVA ANTENNA E INTERFACCIA RS485 OROLOGIO PERIFERICO MONOFACCIALE CON TECNOLOGIA LED H CIFRE 6CM/10CM

— INSTALLAZIONE A PARETE — DOTATO DI INTERFACCIA PER COLLEGAMENTO SU RETE ETHERNET TCP/IP — ALIMENTAZIONE PoE+ OROLOGIO PERIFERICO BIFACCIALE CON TECNOLOGIA LED H CIFRE 6CM/10CM -INSTALLAZIONE A BANDIERA O SOFFITTO — DOTATO DI INTERFACCIA PER COLLEGAMENTO SU RETE ETHERNET TCP/IP - ALIMENTAZIONE PoE + OROLOGIO DATARIO ALFANUMERICO CON TECNOLOGIA LED — INSTALLAZIONE A PARETE — DOTATO DI INTERFACCIA PER COLLEGAMENTO SU RETE ETHERNET TCP/IP - ALIMENTAZIONE PoE +

LEGENDA IMPIANTO INTERFONICO/VIDEOCITOFONICO POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA SU IP ESTERNA COMPLETA DI PULSANTIERA A n.4 PULSANTI DI CHIAMATA E VIDEOCAMERA POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA INTERNA SU RETE IP APPARECCHIO INTERFONICO SU RETE IP A PARETE O ENTRO CABINA ASCENSORE, S.O.S, PER CHIAMATE DI EMERGENZA APPARECCHIO INTERFONICO, PER CAMERE STERILI, SU RETE IP DA INCASSO A PARETE CON ALMENO 3 PULSANTI PROGRAMMABILI APPARECCHIO INTERFONICO, PER INSTALLAZIONE SU TAVOLO, COMPLETA DI CORNETTA, ALTOPARLANTE E PULSANTI DI COMANDO (PARLA/ASCOLTA)

LEGENDA IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CENTRALINA CONTROLLO ACCESSI (PREDISPOSIZIONE)

• CCA—P... Centralina controllo accessi di piano ELETTROSERRATURA – ALIMENTAZIONE 24Vcc (SOLA PREDISPOSIZIONE) PULSANTE INTERNO APERTURA PORTA (SOLA PREDISPOSIZIONE) CONTATTO MAGNETICO (SOLA PREDISPOSIZIONE) MODULO (SOLA PREDISPOSIZIONE) PER CONTROLLO VARCO COMPLETO DI:

• LETTORE A PROSSIMITA' PER TESSERE BADGE

• TASTIERA NUMERICA PER INSERIMENTO CODICE UTENTE

• n.1 INGRESSO DA PULSANTE APRIPORTA

• n.1 USCITA PER IL COMANDO ELETTROSERRATURA

OPERE ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO - IMPIANTI SPECIALI SONO ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE INERENTI AI SEGUENTI IMPIANTI SPECIALI:

COLONNINE SOS NEI PARCHEGGI;

TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA; PENSILI DI CHIAMATA INFERMIERA DI TIPO MULTIFUNZIONE (TUTTE LE POSTAZIONI SONO PREVISTE CON

NEL PRESENTE PROGETTO SONO COMPRESE LE PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE PRINCIPALI NECESSARIE PER LA FUTURA ESECUZIONE DI QUESTI INTERVENTI.



PIANTA PIANO 0 - IMPIANTI SPECIALI - BLOCCO B

Ing. Giambattista Parietti

Descrizione revisione