

LEGENDA

- Linee Generali
Usare solo dimensioni scritte. Non misurare dal disegno.
- Tubazione in PVC ventilazione a soffitto
 - Tubazione Figo nera a pavimento
 - Tubazione Figo nera a soffitto
 - Tubazione raccolta acque meteoriche a pavimento
 - Tubazione raccolta acque meteoriche a soffitto
 - Tubazione raccolta acque everse a pavimento
 - Tubazione raccolta acque everse a soffitto
 - Cassetta a pavimento con griglia di raccolta acque

- CSAN
Collettore circolare sanitario installato nel controsoffitto
- Colonna montante scarico acque nere in materiale plastico (PEHD) innavassamento
 - Colonna ventilazione scarico acque nere in materiale plastico (PEHD)
 - Pluviale in materiale plastico (PEHD) innavassamento
 - Colonna montante acque everse
 - Giunto flessibile antiristagno
- Indicazione colonna di scarico
Indicazione colonna di ventilazione
Indicazione pluviale
Indicazione colonna di scarico acque everse

- Xx
Nodo per dimensionamento rete di scarico acque meteoriche

I taghi prefabbricati sono dotati di rete interna preadattata che si allaccia alla colonna di scarico adiacente.

NB: TUTTE LE RETI DI SCARICO DEVONO AVERE ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO OVE PRESENTE.

NB: PER I COLLEGAMENTI ALLA RETE GENERALE VEDI PLANIMETRIE RETI ESTERNE.

NB: TUTTE LE TUBAZIONI E LE RETI IN CONCOMITANZA DI COMPARTIMENTAZIONI, SIA VERTICALI CHE ORIZZONTALI, DEVONO DOTATE DI MANICOTTI E

NOTA: L'INTERVENIMENTO STRUTTURALE RESISTENZIALE, FLUIDO, NELL'INTERVENIMENTO DELLE STRUTTURE RESISTENZIALI, CANALI DI IMPIANTI A FLUIDO, AERALI O ELETTRICI SARANNO POSATI IN OPERA DOVE SIANO SISTEMI DI RESISTENZA PASSIVA AL FUOCO, COME COLARI, CUSCINI, PANNELLI, MURTE, SOLAME, TAVOLE, ISOLANTI, IN UNO O PIU' CASI, ASSICURANDO IL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DELLA STRUTTURA ATTRAVERSO LA VERIFICA DEI MATERIALI E DEI SISTEMI DI RESISTENZA AL FUOCO. TUTTI I MATERIALI DEVONO ESSERE CERTIFICATI E DOTATI DI RAPPORTO DI PROVA AL FUOCO CHE NE INDICHI LE MODALITA' DI PROVA.

NOTA: MANTENERE ZONA DI RISERVA DI 40 cm ATTORNO AI PLASTICI 100/100 cm DEL PIANO ISOLANTE.
- RETE ACQUE METEORICHE PENDENZA MINIMA 0,05%
- RETE ACQUE NERE PENDENZA MINIMA 1%

NOTA: POSIZIONE TUBAZIONI
LE TUBAZIONI IDRICHE SANITARIE SARANNO POSIZIONATE SOTTO LE CANALIZZAZIONI.

CARATTERISTICHE APPARECCHI (IDROSANITARI)			
DENOMINAZIONE	ACQUA CALDA MULTISTRATO (mD)	ACQUA FREDDA MULTISTRATO (mD)	SCARICO PLAC (mD)
LAVABO	Ø 16/11,5 mm	Ø 16/11,5 mm	DN50
VASO	-	Ø 16/11,5 mm	DN110
PIRETTA SIFONATA	-	Ø 16/11,5 mm	DN50/75
DOCCETTA DISABILI	Ø 16/11,5 mm	Ø 16/11,5 mm	-
LAVABO DISABILI	Ø 16/11,5 mm	Ø 16/11,5 mm	DN50
VASO DISABILI	Ø 16/11,5 mm	Ø 16/11,5 mm	DN110
DOCCE	Ø 16/11,5 mm	Ø 16/11,5 mm	DN50

IMPORTANTE
GLI IMPIANTI RAPPRESENTATI IN GRIGIO APPARTENGONO AL PROGETTO D'APPALTO E NON PREVEDONO MODIFICHE NELLA VARIANTE IN OGGETTO.



INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL'OSPEDALE DI AMATRICE



DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Ing. Luca Maria

Ing. Pasquale De Pasca

PROGETTISTI

Mandatario: VALLE 3.0 S.p.A. Mandante: Ing. Donato Romano Ing. Giambattista Parretti Ing. Gianpiero Locatelli

Arch. Emanuela Valle Arch. Maria Camilla Valle Arch. Silvano Valle

DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Silvano Valle

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Almeno del 50% (51.000€ e m.) Arch. Silvano Valle

DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE Ing. Gianpiero Locatelli DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI P.I. Valerio Zenaro DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI Ing. Giambattista Parretti

VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.04 IMPIANTI MECCANICI

PIANTA PIANO S2 - RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE E METEORICHE - BLOCCO B

Commissa	Fase	Disegno	Tipo	N° Foglio	Quadrante	En. Rev.	Data Emissione	Formato	Scala
SA-AM	DL-V4	IMM	POS	01	A	REV00	Dicembre 2024	A1+	1:50

REVISIONE	Descrizione revisione	Data Revisione
Rev. N° 01	Prima emissione	Dicembre 2024