

VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 09-03-12

Società	A.R.I.A. Acea Risorse e Impianti per l'Ambiente S.p.A.
Autorizzazione di riferimento	Decreto Commissariale n. 72/07 e s.m.i
Categoria impianto	Impianto di incenerimento con recupero energetico
Localizzazione	Loc. "Valle Porchio" nel Comune di San Vittore del Lazio (FR)

Il giorno 9 marzo 2012, ore 10.00, si procede al sopralluogo - giusta convocazione dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti prot. n. 31688 del 20-02-12 - presso l'impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio (FR) gestito dalla ARIA S.p.A., funzionale al rilascio della presa d'atto della conclusione dell'esercizio provvisorio e gestione assistita della Linea 3, così come previsto dal Decreto Commissariale 72/07 e s.m.i.

Sono presenti: vedi foglio allegato.

Risultano assenti la Provincia di Frosinone e l'Arpa Lazio.

I rappresentanti regionali Ing. Luigi Minicillo, la Dott.ssa Patrizia Refrigeri e il Dott. Andrea letto procedono, congiuntamente ai presenti, agli accertamenti di rito presso l'impianto di cui trattasi.

La Società dichiara di aver provveduto al pagamento delle garanzie finanziarie. Tali garanzie sono state accettate dalla Regione Lazio con nota prot. n.159618 del 5 settembre 2011.

Nel corso degli accertamenti predetti, il rappresentante dell'ufficio Direzione lavori, Ing. Federico Silenzi, fa rilevare che si è conclusa la fase di esercizio provvisorio e gestione assistita della Linea 3 di termovalorizzazione.

A tale proposito si ricorda che, la Società A.R.I.A. S.p.A. ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori e delle prestazioni della linea 3, datato 28-12-2011, a firma del Direttore dei lavori Ing. Martino, con nota acquisita al prot. regionale n. 5570 del 11-01-12.

Il rappresentante della Direttore Lavori- Ing. Federico Silenzi - illustra e descrive l'impianto facendo rilevare che, in questa fase, tutto ha funzionato secondo le previsioni progettuali e che, le emissioni in atmosfera rilevate sono sempre rientrate ampiamente nei limiti stabiliti dall'autorizzazione.

Per quanto concerne le performances energetiche, l'impianto ha dimostrato un rendimento energetico ottimale (mediamente oltre i 14,5 Mw).

Attualmente i conferimenti di CDR provengono dagli impianti di:

SAF s.p.a.;
RIDA Ambiente s.r.l.;
AMA S.p.A;
Pontina Ambiente.

L'ing. Minicillo fa rilevare che, con atto successivo, la Regione Lazio procederà alla presa d'atto di quanto sopra che attesterà a tutti gli effetti, la conclusione dell'esercizio provvisorio e gestione assistita della Linea 3 di termovalorizzazione.

L'ing. Minicillo fa rilevare che è necessario acquisire il collaudo statico delle opere autorizzate, il collaudo dinamico ed il certificato di collaudo ambientale, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera.

Il Sindaco si associa alle richieste dell'ing. Minicillo e chiede in particolare che il certificato di collaudo ambientale riporti i dati relativi ai massimi valori di emissione dell'impianto.

L'ing. Massarini fa presente che i valori di emissione fino ad oggi rilevati risultano ampiamente al di sotto di quelli previsti per legge.

Il sopralluogo ha termine alle ore 12,00 circa.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Lazio

Per la Società

Per il Comune di San Vittore del Lazio

