



P&I SINGOLO GENERATORE

01	GENERATORE TERMICO AD ACQUA SURRISCALDATA Pot. 8000 Kw - 12 bar
02	GENERATORE TERMICO AD ACQUA SURRISCALDATA Pot. 8000 Kw - 12 bar
03	GENERATORE TERMICO AD ACQUA SURRISCALDATA Pot. 8000 Kw - 12 bar
04	GENERATORE TERMICO AD ACQUA SURRISCALDATA Pot. 4000 Kw - 12 bar
05	GENERATORE TERMICO AD ACQUA SURRISCALDATA Pot. 4000 Kw - 12 bar
06	SCAMBIATORE A PIASTRE PER ACQUA SURRISCALDATA Pot. 8000 Kw - 12 bar
07	SCAMBIATORE A PIASTRE PER ACQUA SURRISCALDATA Pot. 4000 Kw - 12 bar
08	GRUPPO CIRCOLAZIONE PRIMARIA ACQUA SURRISCALDATA - Q=150 mc/h - H = 25 m.c.a.
09	GRUPPO CIRCOLAZIONE PRIMARIA ACQUA SURRISCALDATA - Q=75 mc/h - H = 25 m.c.a.

Aeroporti di Roma

AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI" FIUMICINO ROMA

CENTRALE TERMICA AEROPORTUALE OVEST

RINNOVAMENTO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DEL CALORE

Committente:

LEONARDO ENERGIA s.c.a.r.l.
Via Dell'Aeroporto di Fiumicino
00054 Roma

Progettazione:

TECNOGECO

Tecnogeco s.r.l.
Via Nomentana, 295
00161 Roma
Tel 06.85300573

Dott. Ing. Renato Chiavaroli

05 _____
04 _____
03 _____
02 _____
01 _____

PROGETTO

TITOLO ELABORATO

P&I DELLA CENTRALE
P&I DEL SINGOLO GENERATORE

AGGIORNAMENTI:

RIFERIMENTI :

Data: MARZO 2016	Riferimenti:	n° attività interna	n° elaborato:
Scala:			IMP-IM-002