

01	GENERATORE TERMICO AD ACQUA SURRISCALDATA Pot. 8000 Kw - 12 bar
02	GENERATORE TERMICO AD ACQUA SURRISCALDATA Pot. 8000 Kw - 12 bar
03	GENERATORE TERMICO AD ACQUA SURRISCALDATA Pot. 8000 Kw - 12 bar
04	GENERATORE TERMICO AD ACQUA SURRISCALDATA Pot. 4000 Kw - 12 bar
05	GENERATORE TERMICO AD ACQUA SURRISCALDATA Pot. 4000 Kw - 12 bar
06	SCAMBIATORE A PIASTRE PER ACQUA SURRISCALDATA Pot. 8000 Kw - 12 bar
07	SCAMBIATORE A PIASTRE PER ACQUA SURRISCALDATA Pot. 4000 Kw - 12 bar
08	GRUPPO CIRCOLAZIONE PRIMARIA ACQUA SURRISCALDATA - Q=150 mc/h - H = 25 m.c.a.
09	GRUPPO CIRCOLAZIONE PRIMARIA ACQUA SURRISCALDATA - Q=75 mc/h - H = 25 m.c.a.

A	ADATTAMENTO DEL COLLEGAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE DI PRESA ARIA AL BRUCIATORE, INCLUSA BONIFICA DELLA PARTE TERMINALE DI PRESA, A MONTE DEL VENTURIMETRO ,PER UNA ALTEZZA DI 2 m NETTI FUORI COPERTURA
B	ADATTAMENTO DEL COLLEGAMENTO ORIZZONTALE FRA LA CALADAIA E LA CANNA DI ESPULSIONE FUMI GIA' RIQUALIFICATA.
C	ADEGUAMENTO DELLA LINEA DI SCARICO FUMI CON ADATTAMENTO DEL COLLEGAMENTO ORIZZONTALE FRA CALDAIA E CANNA DI ESPULSIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PARTE TERMINALE DELLA CANNA STESSA PER UNA ALTEZZA DI 5 m NETTI FUORI COPERTURA, CON MODALITA' ANALOGHE A QUELLE GIA REALIZZATE(PASSERELLE,COMIGNOLI,CONTROVENTI, BONIFICA SOLAIO)

Aeroporti di Roma

AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI" FIUMICINO ROMA

CENTRALE TERMICA AEROPORTUALE OVEST

RINNOVAMENTO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DEL CALORE

Committente:

LEONARDO ENERGIA s.c.a.r.l.
Via Dell'Aeroporto di Fiumicino
00054 Roma

Progettazione:

TECNOGECO
Tecnogeco s.r.l.
Via Nomentana, 295
00161 Roma
Tel 06.85300573

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. ROMA – DOTT. ING. RENATO CHIAVAROLI – SEZ. A – 3361

Dott. Ing. Renato Chiavaroli

05
04
03
02
01

PROGETTO

TITOLO ELABORATO

LAY OUT DELLA CENTRALE

AGGIORNAMENTI:

RIFERIMENTI :

Data: MARZO 2016

Scala: 1 ; 100

Riferimenti:

n° attività interna

n° elaborato

IMP-IM-001